



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Καλώδιο ΝΥΥ 4x25+16 τ.κ.(παροχή)
- Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 τ.κ.
(σε σωλήνα πλαστικό Φ20)
- Καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 τ.κ.
(σε σωλήνα πλαστικό Φ20)
- Καλώδιο ΝΥΥ 4x16 τ.κ.
(παροχή υποβρυχίου σε σωλήνα flexime Φ50)
- Καλώδιο ΝΥΥ 3x16 τ.κ.
(παροχή υποβρυχίου σε σωλήνα flexime Φ50)
- Καλώδιο ΝΥΜ 2x1,5 τ.κ.
(ηλεκτρόδια στάθμης)
- Αγωγός χαλκού γυμνός πολ/νας Φ16
- ⊗ Ηλεκτρόδιο γείωσης με φρεάτιο
επισκέψεως κορυφών ηλεκτροδίων
- ⊕ Ρευματοδότης στεγανός SHOYKO 16A
- ∨ Διακόπτης στεγανός διπλός
- ⊕ Φ.Σ. καραβοκελώνα 60W τοίχου
- ⊕ Φ.Σ. καραβοκελώνα 60W οροφής
- ▬ Ηλεκτρικός Πίνακας Χ.Τ. 380V



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ



ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΕΛΕΡΟΥ Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ"

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΜΣ-Λ.2	ΣΧΕΔΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50
----------------------	--------------------------------------------	------------------

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΖΙΑΤΖΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΛΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ